

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
Г. АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА, ЯЙСКОГО И ИЖМОРСКОГО РАЙОНОВ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Анжеро-Судженск  
(место составления акта)

“ 03 ” октября 2017 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 101

По адресу/адресам: Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 4 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 101 от «04» сентября 2017г. Галева Раиса Рафаиловича, главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 22»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

“ 03 ” октября 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич  04.09.2017 в 12-10  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Анжеро-Судженска по пожарному надзору Москаленко Юлия Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (вертикальных) и ограждения на крыше здание с составлением соответствующего протокола испытаний - п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич;
2. Здание не в полном объеме оборудовано знаками пожарной безопасности, расположенными на путях эвакуации - п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич;
3. Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии (истёк срок эксплуатации) - п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 - директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич;
4. Для огнетушителей не обеспечено соблюдение сроков своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя - п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 - директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич;
5. При эксплуатации эвакуационных путей (коридор второго этажа) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (установлены металлические перегородки) - п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 - директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: предписание от 03.10.2017г. № 101/1/54

Подписи лиц, проводивших проверку:

Мокшенина Ю.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «СОШ № 22» Сиваков Владимир Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” октября 20 17 г.

Серги  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)