

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженск, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 101/1/54

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 22»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Анжеро-Судженск, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору от «04» сентября 2017 г. № 101, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 18 » сентября 20 17 г. по 11 ч. 00 мин. « 03 » октября 20 17 г.

проведена проверка Москаленко Юлией Николаевной – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженск по пожарному надзору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 22» по адресу: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, 4

совместно с директором МБОУ «СОШ № 22» Сиваковым Владимиром Григорьевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (вертикальных) и ограждения на крыше здание с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	30.08.2018г	

2.	Здание не в полном объеме оборудовано знаками пожарной безопасности, расположенными на путях эвакуации.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	30.08.2018г	
3.	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии (истёк срок эксплуатации).	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	30.08.2018г	
4.	Для огнетушителей не обеспечено соблюдение сроков своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390 .	30.08.2018г	
5.	При эксплуатации эвакуационных путей (коридор второго этажа) руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (установлены металлические перегородки).	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.	30.11.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Анжеро-Судженска по пожарному надзору
Москаленко Ю.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«03» октября 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ *Селен Каленко*

(подпись)

«03» 10 2017 г.

✓ *Селен Каленко*

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)